



INFO-PARENTS

Bulletin d'information de la direction à l'intention des parents de l'école secondaire Jeanne-Mance du CSSDM.

*** Numéro spécial ***

Volume 6, Numéro 22.1— 5 février 2025

----- Olivier Roy, directeur -----

Déclenchement de l'alarme-incendie

À 9 :25 ce matin, l'alarme incendie a été déclenchée ce qui a provoqué l'évacuation complète du bâtiment. Arrivés sur les lieux, les pompiers ont localisé la source : un détecteur de chaleur situé dans la zone de travaux de la mezzanine du 3^e étage.

Ce type de détecteur est aussi sensible aux particules en suspension dans l'air ce qui expliquerait son déclenchement. Les travailleurs feront le nécessaire pour sceller hermétiquement le détecteur qui se trouve dans la zone de travaux.

Au moment où l'ordre de réintégrer le bâtiment a été donné par les pompiers (9 :38), nous avons le ok de nos partenaires pour relocaliser temporairement nos élèves au chaud à l'aréna Mont-Royal, à l'école St-Joseph et à l'école Élan.

En terminant, je tiens à remercier l'ensemble du personnel et les élèves pour la bonne marche de cette évacuation qui s'est effectuée dans des conditions difficiles considérant le froid à l'extérieur.

OR/2025-02-05